

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 12»
МБОУ г. Астрахани «СОШ №12»

414004, г. Астрахань, ул. В. Барсовой, д.8, к.1
тел. 35-73-33 факс (8512) 35-73-05
ИНН 3015041439, ОКПО 44119251

29.08.2025г. № 01-27/192

Ведущему специалисту-эксперту отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Астраханской
области

Быцутиной С.А.

Уважаемая Серафима Александровна!

Администрация МБОУ г. Астрахани «СОШ №12» сообщает, что на предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 26.11.2024г. №02-02/21783 были выполнены следующие мероприятия:

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Проведенные мероприятия по устранению выявленных нарушений
1	Заменить в кабинете №1.08 (история) учебную мебель (столы) с дефектами. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.	Заменена учебная мебель в каб. №1.08 (история) Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
2	Заменить лампы в кабинете биологии. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.	Лампы в кабинете биологии заменены
3	Исправить дефекты стен в раздевалке мальчиков. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Стены в раздевалке приведены в надлежащее состояние. Дефекты устранены. Следы протеканий и признаков поражений грибком отсутствуют. Отделка стен допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
4	При обеденном зале установить умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест.	Установлены умывальники при обеденном зале в соответствии с требуемым количеством.

Директор



/Т.Н. Воробьева/